



STEROWANIE		GRUPA NR 1	GRUPA NR 2	GRUPA NR 3
<p>PROCOROL Sp. j. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica</p> <p>Umowa: 1/IV/2010 Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Oksa</p> <p>Investor: Gmina Oksa Nazwa rys.: Rozdzielnica R-OS- teren zewnętrzny- schemat elektryczna</p> <p>Stadium dokumentacji: projekt budowlany</p> <p>Nr uprawnień: WKP/0384/PWOE/09</p> <p>Projektował: mgr inż. Krzysztof Kurzawa Opracował: mgr inż. Krzysztof Kurzawa Sprawdził: mgr inż. Szymon Hajdasz</p> <p>Skala: - Nr rys.: EL12 Data: 08.2013</p>				

<p>PARAMETRY ROZDZIELNICY</p> <p>Przebieżność = 1,5 kV kJ = 1,0 Przepiętość = 1,50 kV In = 20 A</p>	NR. FIDR.	TEREN ZEWN.	TEREN ZEWN.	TEREN ZEWN.	TEREN ZEWN.
	HOC DOKI	0,3	0,3	0,3	0,9
		Usiłowanie grupa opraw			
		Usiłowanie grupa opraw			

- ROZDZIELNICA BRES-86, IP65, II KLASA IZOLACJI (np. BRES URIARTE)
- WYMIAR: 800x600x300mm
- STOPIEŃ OCHRONY: IP 65, II KLASA IZOLACJI
- F2-86 FUNDAMENT ZIEMNY DO WKPANIA (np. BRES URIARTE)

1/1