


-U MISTRAL41W



Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP41
 Stopień ochrony: IK08
 Prąd znamionowy: 63 A
 Rodzaj: Natynkowa
 Ilość modułów: 72
 Szerokość: 387 mm
 Wysokość: 659 mm
 Głębokość: 119 mm

Biurowie projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA			
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D			
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl			
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com			
Obiekt/adres inwestycji			
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa. Budynek świetlicy i OSP w Rembiechowej, Dz. nr 83, obręb Rembiechowa			
Inwestor			
Gmina Oksa, ul Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa			
Projektant	Podpis	Specjalność	Nr. upr.
inż. Paweł Piwowar		elektryczna	E-117/02
Tytuł rysunku			
WIDOK TABLICY TG			
Stadium	Data	Skala	
Projekt budowlany wykonawczy	05.2019	--	
Elektryczna			Nr rysunku
			ES11

Dworaczyk