



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15
Opis	-	-	-	-	-	-	-
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	-	0,32	-	2,5
Przewód	YDY 5x4	istn.	istn.	istn.	YDY 3x1,5	-	YDY 3x2,5
Nazwa obwodu	Klimatyzator zewn.	Gniazdo 230V	Gniazdo 230V	Gniazdo 230V	Klimatyzator wewnętrzny	Kocioł	Podgrzewacz

Lokalizacja
w części sanitarnej

Lokalizacja
w części sanitarnej

Lokalizacja
w części sanit

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa. Świetlica Wiejska w Zakrzowie, 28-363 Oksa, Dz. nr 526 obręb Zakrzów

Inwestor
Gmina Oksa, ul Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa

Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
----------------------------------	--------	----------------------------	----------------------

Tytuł rysunku
SCHEMAT TABLICZY TG

Stadium Projekt budowlany wykonawczy	Data 05.2019	Skala --
--	------------------------	-------------

Elektryczna

Nr rysunku **ES8-2**

Dworaczyk

Num
Opis
Moc
Prze
Naz