




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

KR.ZUZ.1.4210.137.2021.JK



Kielce, 23 lipca 2021 r.

### ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 1 lipca 2021 r. przez Pana Janusza Garncarza - pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko – Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-325 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia przyłączem kablowym nN (YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>) w rurze ochronnej SRS 110, metodą przewiertu sterowanego o długości 16 m, ciekłu Struga Dzierążnia w km 0+532 – działki ewid. 688, 727, 720/2, obręb 0010 Tyniec, gm. Oksa, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Na mocy art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w terminie **7 dni** od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 - 662 Kielce, I piętro, pokój 106, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową ([justyna.kolodziej@wody.gov.pl](mailto:justyna.kolodziej@wody.gov.pl)) lub telefonicznie pod numerem telefonu: **41 334 00 98 wew. 409**.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Sprawę prowadzi: Pani Justyna Kołodziej, tel. 41 33 400 98 (wew. 409), e-mail: [justyna.kolodziej@wody.gov.pl](mailto:justyna.kolodziej@wody.gov.pl)

Wywieszono od dnia.....do dnia.....

Z up. Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Kielcach  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

*Janusz Misztal*  
Janusz Misztal